

Необходимые технические условия для строительства сауны

1. Пол должен быть выложен керамической плиткой (для средств личной гигиены).
2. Для подключения электрокаменки подвести провод РКГМ

Мощ. каменки (кВт)	Банное пом. (м3)	Проводка 220 В(мм2)	Проводка 380 В (мм2)	Высота минимум (см)
3.0	2*4	3x2.5	5x1.5	190
4.0	3*6	3x6	5x1.5	190
6.0	5*9	3x10	5x1.5	190
8.0	8*12	-	5x2.5	190
9.0	8*13	-	5x2.5	190
10.0	9*15	-	5x4.0	190
12.0	10*18	-	5x4.0	210
15.0	14*24	-	5x6.0	210
18.0	18*30	-	1гр.5x2.5	210
			2гр.5x2.5	
21.0	24*36	-	1гр.5x2.5	210
			2гр.5x4.0	
26.0	30*46	-	1гр.5x2.5	220
			2гр.5x6.0	

3. Обеспечить **приточную вентиляцию** под месторасположением электрокаменки на высоте **100 мм от пола размером 100*100 мм**
4. Обеспечить отверстие для **вытяжной вентиляции** над верхней полкой **200 мм от потолка размером 100*100 мм**
5. Подвести провод для освещения.
6. Дверной проем 1900*700 мм